

# Maatilan pelastussuunnitelma

Turvallisuustarkastuslista

Liite 3

<b>Tilan nimi:</b>
<b>Osoite:</b>
<b>Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti:</b>

## 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat

**Kunnossa Korjattavaa**

- Pelastussuunnitelma on laadittu
- Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan
- Räjähdyssuojausasiakirja
- Riskikartoitus on ajan tasalla
- Vastuuhenkilöt on koulutettu

## Muun henkilöstön turvakoulutus:

**Kunnossa Korjattava**

- Alkusammutus
- Ensiapu
- Väestönsuojelu
- Muu turvakoulutus

## 2. Poistumisreitit

**Kunnossa Korjattavaa**

- Poistumisreittien merkinnät (merkkivalot ja kyltit)
- Poistumisreittien ovet ovat avattavissa ilman ilman avainta
- Uloskäytävissä ei säilytetä tavaroita
- Työntekijät tuntevat poistumisreitit, varatiet ja kokoontumispaikan
- Miten eläinten nopea irrotusta parsista on suunniteltu / merkitty, minne eläimet siirretään

# Maatilan pelastussuunnitelma

Turvallisuustarkastuslista

Liite 3

## 3. Palon syttymisen estäminen

Kunnossa Korjattavaa

- Sisä- ja ulkoalueiden siisteys (kaikki tilat)
- Sähkökaappien ja alkusammutuskaluston edustat ovat vapaat
- Vaarallisten aineiden säilytys (luvat / ilmoitukset)
- Nestekaasun säilytys (luvat / ilmoitukset)
- Hitsauskaasupullot (säilytys ja merkinnät)
- Toimintaohjeet palavien nesteiden- ja muiden vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalta
- Valaisimien suojakuvut ovat kunnossa
- Sähkölaitteet ovat kunnossa ja huollettu
- Sähkölaitteiden pölyisyys
- Tupakoinnista on annettu ohjeet ja niitä noudatetaan
- Tulitöissä noudatetaan vakuutusyhtiön suojeluohjeita
- Tulisijojen suojaetäisyydet
- Saunassa kiukaan yläpuolella ei kuivata vaatteita
- Sähkömoottorit ja niiden käyttölaitteet
- Automaattiruokkijat ja niiden latauspaikat
- Jatkojohtojen käyttö

- Lämpölamput (kunto ja sijoitus)
- Viljankuivaamon tarkastus (oma tarkastuslista)
- Työkoneiden säilytys (hyväksytyt tilat)
- Polttomoottorikäyttöiset työkoneet navetassa

Kunnossa Korjattava

## 4. Palon ja palokaasujen leviämisen estäminen

Kunnossa Korjattavaa

- Palo-osastointi kunnossa
- Osastoivien rakenteiden läpiviennit ovat tiiviit
- Ullakkotilojen jako osiin (EI 15 / 400 m<sup>2</sup>)
- Tuotantotilojen ja varastojen osastointi (EI 30)
- Maatilan käyttötapa osastointi (varasto / navetta ym.)
- Osastoivien rakenteiden läpiviennit rehukuljettimien kohdalla ovat tiiviit
- Palo-ovien mekanismit toimivat (sulkeutuvat ja salpautuvat)
- Automaattisella suljinlaitteistolla varustetulla palo-ovella on vapaa tila sulkeutua

# Maatilan pelastussuunnitelma

Turvallisuustarkastuslista

Liite 3

- Automaattisella suljinlaitteistolla varustettujen palo-ovien toiminta tarkastetaan säännöllisesti

**Kunnossa Korjattava**

## 5. Tuhopoltojen ehkäisy

- Jäteastiat ja roskalavat ovat vähintään 8 metrin etäisyydellä rakennuksesta tai tila on osastoitu
- Rakennuksen läheisyydessä (alle 8 metriä) ei säilytetä palavaa materiaalia tai rakennuksen seinä on osastoitu
- Piha-alueen valaistus on kunnossa
- Roskien ja risujen poltto (huomioitava etäisyys rakennuksista)

**Kunnossa Korjattavaa**

## 6. Sammutus- ja pelastustöitä helpottavat laitteet

- Automaattiselle paloilmoitinjärjestelmälle on laadittu kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettu ja tiedot ovat ajan tasalla
- Automaattiselle sammutuslaitteistolle on laadittu kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettu ja tiedot ovat ajan tasalla
- Savunpoistoluukut toimivat ja niiden toimintakunto on testattu säännöllisesti
- Palovaroitinjärjestelmän toimivuutta on testattu säännöllisesti
  
- Palovaroittimet ovat asunnoissa
- Alkusammutusvälineet on opastettu ja tarkastettu määräysten mukaan

**Kunnossa Korjattavaa**

## 7. Ilmanvaihto ja nuohous

**Kunnossa Korjattavaa**

- Ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtolaitteistot ovat puhdistettu määräysten mukaisesti
- Nuohouksen suorittaminen (kaikki tulisijat)
- Tuhkien säilytys (ei kellarissa, ei palavissa astioissa)
- Ilmanvaihto hätä seis painikkeen sijainti tiedossa

## 8. Muu turvallisuustoiminta

**Kunnossa Korjattavaa**

- Sähköasennusten määräaikaistarkastus on tehty
- Sähkölaitteet ovat silmämääräisesti kunnossa
- Veden pääsulun sijainti tiedossa
- Lukitukset ja avainten jako on ajan tasalla
- Tilojen käyttötarkoitukset ovat rakennusluvan mukaiset
- Kiinteistön osoite on merkitty näkyvästi
- Pelastustie on aina vapaana
- Talvella pelastustien kunnossapito on järjestetty
- Tikkaat, talo, lape, piippu ja kattosillat (kiinnitykset)
- Pääsisäänkäynnin yhteydessä näkyvällä paikalla INFO-taulu
- Liete-/lantakourut (ritilät ja kiinnitykset)
- Lietesäiliöiden suoja-aidat (korkeus yli 1,5 metriä)
- Likakaivojen kansien kunto
- Lämmittimiä ja tuulettimia ei peitetä

## 9. Kemikaalien säilytys

**Kunnossa Korjattavaa**

- Polttoaineet
- Säilöntäaineet
- Kasvinsuojeluaineet
- Lannoitteet

# Maatilan pelastussuunnitelma

Turvallisuustarkastuslista

Liite 3

Aika:

---

Paikka:

---

Tarkastuksen suorittivat:

---

---

Lisätietoja: