

Maatilan pelastussuunnitelma

Viljankuivaamon tarkastuslista

Liite 7

Tarkastus suoritettu pvm _____ / _____

Omistajan osoite ja puh	
Viljankuivaamon osoite	
Viljankuivaamon perustiedot (Öljylämmitteinen kuivuriuuni)	
Viranomaistarkastukset	
- katsastus	
- palotarkastukset	
Uunin malli	
Uunin valmistaja	
Öljysäiliön tilavuus	
Öljypolttimen merkki	

1. Kuivaamon sisätilat

- Kuivaamon pääkytkin rakennuksen ulkopuolella
- Palovaaraa lisäävä pölyisyys on siivottu
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Kuivaamon pääkeskus

- Pääkeskuksen koteloitualueen oltava vähintään IP 34 suojattuna erillisellä kotelolla
- Pääkeskuksen koteloitualueen oltava vähintään IP 54 omalla kotelolla
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Kuivaamon muut sähkölaitteet

- Valaisimen kuvut ovat paikoillaan
- Sähkölaitteiden suojaluokat ovat oikeat (IP 34)
- Kytkimen ja pistorasioiden kiinnitykset
- Roikkajohtoa ei ole jatkuvassa käytössä
- Kiintoasennusten johtojen kiinnitykset
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Elevaattorit, hihnakuuljettimet ja putkistot	Kunnossa	Korjattavaa
• Viljan vastaanottosiilon ritilä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Elevaattorit ja hihnakuuljettimet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Elevaattorien ja hihnakuuljettimien alinopeuden estimet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Vilja- ja pölyputkiston tiiveys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Uunihuone, lämmityslaitteisto ja ilmanvaihto	Kunnossa	Korjattavaa
• Palamisilma-aukon koko on riittävä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Palamisilma on johdettu suoraan ulkoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Kuivurin kunto	Kunnossa	Korjattavaa
• Uunin ulkovaippa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Uunin tulipesä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Lämmönvaihdin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Nuohous- ja räjähdysluukut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Lämpötilanvalvojan sijainti ja kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Öljypoltin ja öljysäiliö, putkisto ja venttiilit	Kunnossa	Korjattavaa
• Öljysäiliön rakenne ja kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Öljyputkien mekaaninen suojaus ja kiinnitys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Öljysulkuventtiilit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Öljypolttimen kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Öljysäiliön ympäristö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Valuma-allas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Savuhormi	Kunnossa	Korjattavaa
• Sadehattu paikoillaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Läpivientien eristykset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Onko nuohous suoritettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Uunihuoneen siisteys ja osastointi

- Uunihuoneessa ei ole ylimääräistä tavaraa
- Uunihuoneen seinät ovat ehjät
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Kuivauspuhaltimen voimansiirto

- Hihnojen kireys
- Kunto
- Hihnojen lukumäärä (vähintään 3 kappaletta)
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Poistumisturvallisuus

- Normaalit poistumisreitit
- Hätäpoistumisreitit luukku ylätasolla
- Tikkaat hätäpoistumisreitillä
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Kuivaamon ulkopuoliset tilat

- Elevaattorin poistoputken suuntaus
- Elevaattorin poistoputki ei ole uunihuoneen ilmanottoaukkojen läheisyydessä
- Esipuhdistimen poistoputken suuntaus
- Kuivausilmapuhaltimen poistoputken suuntaus
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Alkusammutuskalusto

- Sammuttimien tarkastukset on suoritettu (27A 144 B C)
- Vettä 200l
- _____
- _____

Kunnossa Korjattavaa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aika ja paikka	/ _____
-----------------------	---------

Maatilan pelastussuunnitelma

Viljankuivaamon tarkastuslista

Liite 7

Tarkastuksen suorittivat	_____
Vuosittaiset tarkastukset	

Lisätietoja:
